


GUMOVÉ PRŮCHODKY PRO PROSTUP STĚNOU ČERPAČÍ STANICE



D (mm) průměr potrubí	Df (mm) vrtaná díra	
40	53	Výtlačné potrubí
50	63	Kabelová chránička
110	125	Nátokové potrubí gravitační kanalizace
125	140	
160	175	

Otvor do stěny čerpačí stanice doporučujeme na stěnu přenést kružítkem a vyřezat kmitací pilkou, popř. odvrtat vykružovacím vrtákem, nebo odvrtat a poté dopilovat rašplí.

